



**Comune di Lazise**  
Provincia di Verona

Piazza Vittorio Emanuele II° n. 20  
37017 - LAZISE - VR  
Tel. 045/6445-111  
Fax 045/7580722

PROTOCOLLO N°28372=

LAZISE, 31.10.2019

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.

Lazise Via Prati; foglio 15 – mappale 556.

PDC n. 117 del 16.11.2017.

Spett. Residori Sergio  
Via Prati, 24  
37017 LAZISE

Pec: [damianocottini@geopec.it](mailto:damianocottini@geopec.it)

VISTA la domanda presentata da Residori Sergio, residente a Lazise in Via Prati n. 24, c.f. RSDSRG64E21E502N, volta all'ottenimento di autorizzazione allo scarico previa chiarificazione a mezzo fossa Imhoff mediante subirrigazione delle acque reflue domestiche provenienti dall'immobile sito in Lazise Via Prati, foglio 15 – mapp. 556, come da documentazione allegata in istanza prot. n. 15337 del 07.06.2019;

CONSIDERATO che gli scarichi sono riconducibili a quelli domestici e convogliati e chiarificati mediante il trattamento nella suddetta vasca e scaricati secondo uno dei sistemi previsti nell'Allegato 5, Del. Comitato Min. 04.02.1977, come ribadito dall'art. 21 della Dgr n. 842 del 15 maggio 2012;

CONSTATATO dall'allegata Relazione Idrogeologica di medesimo protocollo;

ACCERTATA l'inopportunità attualmente di allaccio alla pubblica fognatura, come da parere tecnico dell'Azienda Gardesana Servizi, prot. n. 16303 del 18.06.2019;

VISTO il pagamento delle spese di istruttoria effettuato in data 06.06.2019;

VISTA la dichiarazione prot. 28177 del 29.10.2019 di parziale conformità alle opere di progetto ed a quanto dichiarato nella Relazione Idrogeologica in quanto si ammette che la condotta interrata per la subirrigazione con una lunghezza di di circa m. 60 è idonea solamente per 2 alloggi dell'immobile, considerato il dimensionamento preliminare esposto nella predetta Relazione Idrogeologica;

RICHIAMATO il vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque D.C.R. n. 107 del 5/11/2009, come modificato con Dgr n. 141/CR del 13/12/2011 e Dgr n. 842 del 15 maggio 2012;

VISTO il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, art. 124:

## SI AUTORIZZA

**LO SCARICO** del sistema fognario progettato previa chiarificazione in fossa Imhoff mediante subirrigazione per i servizi igienici dei soli 2 alloggi posti al piano terra dell'immobile sito in Lazise Via Prati, foglio 15 – mapp. 556, come da documentazione allegata in istanza prot. n. 15337 del 07.06.2019, presentata da Residori Sergio, titolare dello scarico, residente a Lazise in Via Prati 24, c.f. RSDSRG64E21E502N e corretta con dichiarazione prot. 28177 del 29.10.2019 a firma del direttore lavori geom Cottini Damiano e del geologo Paolo de Rossi.

La ditta dovrà provvedere alla preventiva soppressione di ogni altro pozzo nero, assorbente, biologica o vasca settica tradizionale e canalizzazioni esistenti non afferenti al sistema di scarico che si va ad autorizzare. Dovrà inoltre predisporre un pozzetto a monte ed a valle della fossa Imhoff al fine di effettuare eventuali campionamenti sul tal/quale e sul depurato.

Le opere vengono autorizzate fatti salvi i diritti di terzi e quanto eventualmente di competenza di altri Enti, nonché la regolarità dell'immobile sotto l'aspetto edilizio/urbanistico.

Il presente atto supera e annulla ogni eventuale provvedimento autorizzativo precedentemente rilasciato per gli scarichi domestici del medesimo immobile

In caso di modifica della titolarità dello scarico (variazione ragione sociale, compravendita immobile, ecc.) dovrà essere inoltrata al Comune domanda di volturazione.

La ditta è comunque obbligata ad allacciarsi alla pubblica fognatura non appena risulterà possibile.



Il Responsabile Servizio Ecologia  
Dott. Massimiliano Gianfriddo