Regione del Veneto - **AZIENDA U.L.SS. N. 8 ASOLO**

dipartimento di prevenzione

servizi di sanità umana

servizio di igiene e sanità pubblica - direttore: dott. Gianluigi Lustro

Data 12 dicembre 2013 | Protocollo n. 50264 | Allegati n. //

Oggetto: Piano Attuativo - Piano di lottizzazione di iniziativa privata "Via Belli" ANDREATTA OTTONE ed Altri.
Richiesta parere di competenza

COMUNE DI FONTE (TV)
Prot. **0000189** del **09-01-2014**
Tit.6 Cl.3 Fasc.
Pervenuto il: 09-01-2014
UFF. TEC. - URBANIST SEGRETARIO COM.

Al Sig. **SINDACO**
del Comune di **FONTE**

alla c.a. Responsabile del Servizio
Ufficio tecnico
Giuseppe Griggion

Con riferimento al Vs. prot. 12452 del 30/11/2013, il Direttore Servizio Igiene e Sanità Pubblica, vista la richiesta, esaminata la documentazione prodotta e la legislazione in materia, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

dal punto di vista igienico sanitario, per quanto attiene gli elaborati presentati, fatte salve le prescrizioni ed autorizzazioni di Enti ed Organi interessati, con le seguenti prescrizioni:
- dovranno essere previste idonee zone "cuscinetto", a tutela degli insediamenti civili di progetto in corrispondenza di aree con diversa destinazione d'uso al fine di evitare inconvenienti igienico sanitari;
- dovranno essere previsti adeguati vespai per i locali a contatto con il terreno per l'allontanamento del gas Radon;
- dovranno essere previsti un adeguato numero di parcheggi destinati ai disabili, in base alla normativa vigente in materia.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
SERVIZIO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA
- dr. Gianluigi Lustro -

responsabile procedimento: dr. Gianluigi Lustro
responsabile istruttoria: TdP Adriano Cavarzan (0423 614726)