

230131267

COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA


Prot. 2592 Cat. 6 Cl. 1

VISTO IL SEGRETARIO 27 FEB 2014 VISTO IL SINDACO

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7

PIEVE DI SOLIGO (TV)



Dipartimento di Prevenzione

Ufficio Unico per l'Edilizia Complessa

1 AMMINISTRATIVA	4 GEST. DEL TERRITORIO	SINDACO
2 SERVIZI POPOLAZIONE	5 IL. PP. PATRIMONIO	ASSESSORE
3 CONTABILE	SEGRETARIO	<i>Moro</i>

Conegliano, 26 febbraio 2014

Protocollo n. 55-2014/UPEC
(da citare nella risposta)Risposta al foglio n. 2363
del 26 febbraio 2014Preg.mo Signor SINDACO
del Comune di
31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

OGGETTO: Parere su progetto ai sensi dell'art. 20 Legge 23.12.1978 n. 833 e art. 5 e 20 del D.P.R. 380/2001. Conferenza dei Servizi decisoria giorno 28 febbraio 2014 per esame progetto di ristrutturazione con parziale demolizione e ricostruzione attività produttiva. Ditta MARKA sita in Comune di Sernaglia della Battaglia, Via Borgo Furo n. 7.

Con riferimento alla nota citata a margine di codesto Comune, si comunica l'impossibilità, da parte dello scrivente Ufficio, di partecipare alla Conferenza dei Servizi decisoria indetta per il giorno 28 febbraio 2014.

Visti gli elaborati progettuali si comunica altresì parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto con le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere previsti adeguati sistemi di accesso alla copertura per la manutenzione in quota (art. 79/bis L.R. 61/1985 e D.G.R.V. 2774 del 22/9/2009);
- devono essere rispettati i limiti di emissione acustica previsti dalla normativa in materia e dal piano di zonizzazione acustica del Comune di Sernaglia della Battaglia;
- dovranno essere rispettate le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.L.gs 9.4.2008 n. 81 e i requisiti di cui alla Circolare Regionale n. 13 del 1.7.1997.

Si fra presente inoltre che l'attività rientra fra le industrie insalubri di cui all'art. 216 del R.D. 27.7.1934 n. 1265 e più precisamente alla voce C. 5 delle industrie di seconda classe di cui al D.M. 5.9.1994 e che stante la sua collocazione in centro abitato dovrà adottare speciali cautele per l'incolumità del vicinato (art. 216 secondo comma).

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
UNICO PER L'EDILIZIA COMPLESSA
- Dott. Giovanni Moro -

Istruttoria curata da:
T.d.P. Aldo Stefan (tel. 0438.683940)