


LEGENDA SIMBOLI

☺	Interruttore unipolare
☒ 60W	Apparecchio illuminante con lampada ad incandescenza da 60W, diffusore in vetro, ip44 installazione a soffitto
2x58W	App. illuminante con lampada fluorescente lineare 18 da 2x58W, coppia in policarbonato trasparente, installato a soffitto, ip65
☒ 11W	Apparecchio autonomo per illuminazione di emergenza con lampada fluorescente completa da 11W, autonomia 1h, ip65, con autodiagnost. inst. a parete
☒ 24W	Apparecchio autonomo per illuminazione di emergenza con lampada fluorescente completa da 24W, autonomia 1h, ip65, inst. a soffitto
☒	Lampada verde di tranquillizzazione chiamata bagno disabili
☒	Pulsante unipolare a tirante per sistema di chiamata
☒	Indicazione attico-acustica chiamata bagno disabili
☒	Pulsante di indicazione chiamata bagno disabili
☒ 780	Presa 2x10/16A+1 tipo bipasso
☐	Scatolo profonditi a vista con grado di protezione minimo ip55
☒	Quadro elettrico



SPOGLIATOIO "A" ARBITRI

ESISTENTE DA SPOSTARE

ESISTENTE DA SPOSTARE

ESISTENTE DA SPOSTARE

ANTI

PRONTO SOCCORSO

ANTI

DOC CIA

ANTI

CORRIDOIO


QUADRO ELETTRICO GENERALE ESISTENTE
DA MODIFICARE PER INSERIMENTO NUOVO
TRASFORMATORE E PORTAFUSIBILI PER IMPIANTO
DI CHIAMATA BAGNO DISABILI (VEDI ELABORATO IE.02)

PIANTA PIANO TERRA

scala 1:25

LEGENDA SIMBOLI

☺	Interruttore unipolare
☒ 60W	Apparecchio illuminante con lampada ad incandescenza da 60W, diffusore in vetro, ip44 installazione a soffitto
2x58W	App. illuminante con lampada fluorescente lineare 18 da 2x58W, coppia in policarbonato trasparente, installato a soffitto, ip65
☒ 11W	Apparecchio autonomo per illuminazione di emergenza con lampada fluorescente completa da 11W, autonomia 1h, ip65, con autodiagnost. inst. a parete
☒ 24W	Apparecchio autonomo per illuminazione di emergenza con lampada fluorescente completa da 24W, autonomia 1h, ip65, inst. a soffitto
☒	Lampada verde di tranquillizzazione chiamata bagno disabili
☒	Pulsante unipolare a tirante per sistema di chiamata
☒	Indicazione attico-acustica chiamata bagno disabili
☒	Pulsante di indicazione chiamata bagno disabili
☒ 780	Presa 2x10/16A+1 tipo bipasso
☐	Scatolo profonditi a vista con grado di protezione minimo ip55
☒	Quadro elettrico



SPOGLIATOIO "A" ARBITRI

ESISTENTE DA SPOSTARE

ESISTENTE DA SPOSTARE

ESISTENTE DA SPOSTARE

ANTI

PRONTO SOCCORSO

ANTI

DOC CIA


ANTI

CORRIDOIO

QUADRO ELETTRICO GENERALE ESISTENTE
DA MODIFICARE PER INSERIMENTO NUOVO
TRASFORMATORE E PORTAFUSIBILI PER IMPIANTO
DI CHIAMATA BAGNO DISABILI (VEDI ELABORATO IE.02)

PIANTA PIANO TERRA

scala 1:25



COMUNE DI ANGULLARA VENETA

LAVORI DI RECUPERO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI
ATLETICA LEGGERA DI ANGULLARA VENETA - 2° STRALCIO

COMMITTENTE:
COMUNE DI ANGULLARA VENETA
Piazza A. De Gasperi n° 7 - 35022 ANGULLARA/VENETA (PD)
Tel. 049-5387001

PROGETTAZIONE:
CMP
ARCHITETTO MASSIMO CARTA MANTIGLIA PASINI
Piazza A. De Gasperi n° 28 - 35131 PADOVA
Tel. 049-8752345 - Fax 049-8313045

CODICE COMMITTENTE		CODICE COMMESSA		FASE COMMESSA		
ANGV/COM		143/2015		PROGETTO ESECUTIVO		
N° DISEGNO	N° FILE	ELABORATO	AGGIORNAMENTI		ELABORATO	VERIFICATO
		VERIFICATO				
SCALA	Tav./E.01.dwg	MCMP				
		DATA				
1:25	TITOLO DISEGNO	02/10/2015				
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - PIANTA PIANO TERRA						
FIRME PROGETTISTI		FIRMA CAPOGRUPPO		FIRMA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		