

FAQ. Procedura negoziata art. 122, c. 7 D.Lgs. 163/2006: "Efficientamento e risparmio energetico della rete di pubblica illuminazione nel territorio comunale"
(aggiornamento al 14.12.2015)

Quesito n. 1 pervenuto in data 09.12.2015

In merito alla gara di cui in oggetto chiediamo se il sopralluogo è obbligatorio

Risposta in data 14.12.2015

In esito alla richiesta relativa all'obbligatorietà del sopralluogo, si conferma quanto riportato al CAPO 2-2.lettera k, ove viene richiesta attestazione di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e non già certificazione di sopralluogo congiunto sul luogo di esecuzione delle opere.

Quesito n. 2 pervenuto in data 10.12.2015

Con riferimento alla gara in oggetto siamo a chiedere il seguente chiarimento:
Pag. 11 lettera b) della lettera di invito: se le max 7 cartelle devono intendersi per ciascun elemento (cioè 14 cartelle max) o come totale di entrambi gli elementi.

Risposta in data 14.12.2015

Le cartelle devono intendersi 7 in totale

Quesito n. 3 pervenuto in data 10.12.2015

Premesso che a detta gara intendiamo partecipare come Capogruppo in OG10 Classifica II, con Mandante altra impresa in Categoria OG10 II, in forma di costituenda ATI ORIZZONTALE, chiediamo se possiamo partecipare pur non essendo in possesso (entrambe le imprese) del certificato sistema di qualità.

Risposta in data 14.12.2015

Stante quanto disposto dalla Parte Prima, Capo 2, par. 2.3, lett. c) dell'Invito "In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito" (certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008) "deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II o inferiore".

Quesito n. 3 pervenuto in data 10.12.2015

In merito alla gara citata in oggetto, Vi richiedo di farci sapere con urgenza la consistenza degli elementi in computo metrico, ovvero quantità e tipologia dei:

- corpi illuminanti da sostituire in toto,
 - corpi illuminanti di cui effettuare il relamping
- a raggiungere il totale dei 711 pezzi indicati

Risposta in data 14.12.2015

Come risulta dagli elaborati progettuali pubblicati sul sito del Comune di Castelmassa, i corpi illuminanti da sostituire sono 711 e i corpi illuminanti sui quali effettuare il relamping sono 38

Quesito n. 4 pervenuto in data 10.12.2015

Con la presente si richiede anche una tabella con le consistenze dei corpi illuminanti via per via, e le altezze cui sono posti, in modo da poter eseguire adeguata verifica illuminotecnica a raggiungere i livelli di illuminamento indicati in progetto.

Risposta in data 14.12.2015

Di seguito si riporta la tabella richiesta

	ARREDO Sodio a.p.		ARTISTICI SODIO a.p.		STRADALE SODIO a.p.			PROIETT. SODIO		TOTALE PUNTI LUCE	ALTEZZA PALO		
	70W	100W	70W	100W	70W	100W	150W	70W	150W		5,0 mt	8,0 mt	10,0 mt
Via Bocchi					1					1		1	
QG.AT													
Via Bocchi					1					1		1	
QG.AU													
Via Gavioli					6					6		6	
QG.AV													
Via Bocchi					1					1		1	
QG.AZ													
Via Argine Valle					4					4		4	
QG.BA													
Via Argine Valle					2					2		2	
QG.BB													
Via Cascina					1					1		1	
QG.BC													
Via di Mezzo					2					2		2	
QG.BD													
Via di Mezzo					7					7		7	
QG.BE													
Via Mastellara					3					3		3	
QG.BF													
Via Argine Vegri					3					3		3	
TOTALE	106	0	19	19	397	100	53	17	0	711	125	457	23