












LEGENDA RETI








RETI ACQUE NERE e SAPONATE (simbolo e descrizione)





	Tubazioni acque nere: In P.V.C., serie pesante colore rosso avante: pendenza minima dello 0,5 % Diametro: □ DN 125 □ DN 140 □ DN 160
	Tubazioni acque saponate: In P.V.C., serie pesante colore rosso avante: pendenza minima dello 0,5 % Diametro: □ DN 125 □ DN 140 □ DN 160



	Tubazioni di sifato
	POZZETTO CON SIFONE IDRAULICO
	POZZETTO CON SIFONE TIPO FIRENZE
	POZZETTO DI DERIVAZIONE
	POZZETTO DI CAMBIO DIREZIONE
	POZZETTO DI CAMBIO DIREZIONE DOLCE
	POZZETTO DI SPEZIONE
	POZZETTO CONDENSAGRASSI Ø 80 cm.

RETI ACQUE PIOVANE (simbolo e descrizione)

	Tubazioni acque bianche: In P.V.C., serie pesante colore rosso avante: pendenza minima dello 0,5 % Diametro: □ DN 140 □ DN 160 □ DN 200
---	---

	POZZETTO DI SEDIMENTAZIONE
	POZZETTO SIFONATO E CADITOIA
	POZZETTO DI DERIVAZIONE
	POZZETTO PLUVIALE SIFONATO
	"FAZZOLETTO" IN CLS
	PLUVIALE NON CANALIZZATO
	POZZETTO CON ANTIRIFLUSSO

DISTINTA DEGLI SCARICHI	
	① - scarico olio colonna raccolta scarichi nel solo W.C. olio vaso alla turca;
	② - scarico olio colonna di raccolta scarichi dalle sole acque saponate (cucine, lavandei, lavabi, etc.);
	③ - scarico olio colonna di raccolta scarichi dalle sole acque di scarico delle cucine (lavabi e lavastoviglie);
	④ - scarico olio colonna sistema di raccolta scarichi non separabili dai servizi igienici esistenti;

LEGENDA LOCALI		LEGENDA SISTEMI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE	
1	Lavaggio Cucina	C	Pozzetto di cacciata
2	Bagno		Vasca biologica tipo Imhoff
3	Lavanderia		Impianto di sub-irrigazione

**COMUNE DI MUSILE DI PIAVE**
Provincia di Venezia

PROGETTO REGOLAMENTO COMUNALE DI
FOGNATURA

ELABORATO EDIFICIO ESISTENTE in zona provvista
di rete fognaria pubblica separata
collegata al depuratore

SCALA 1:100
Elaborato No. 07

