

**COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE**

ALLEGATO 1

(da compilarsi su carta intestata del tecnico sottoscrittore)

**DICHIARAZIONE IMPIANTI GPL PER MANIFESTAZIONI E SAGRE**

Dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione.

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ iscritto all'albo/collegio degli/dei \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ in qualità di tecnico incaricato dalla (ditta individuale/ societa) \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cod.fisc./P.Iva \_\_\_\_\_ svolgente attività di vendita/somministrazione su area pubblica di cibi e/o bevande cotti, nei mercati/posteggi isolati

**DICHIARA**

1. Che l'attività sopra indicata utilizza gas combustibile solamente per esigenze di cotture di prodotti alimentari;
2. Che la cottura dei prodotti alimentari avviene mediante n. \_\_\_\_\_ apparecchi di cottura installati sul banco di vendita rispondenti alle seguenti caratteristiche:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. Che gli apparecchi di cottura:  
 risultano marcati CE;  
 sono muniti di termocoppia di sicurezza omologata dal Ministero dell'Interno;  
 sono muniti di elettrovalvola omologata dal Ministero dell'Interno;
4. l'alimentazione del/degli apparecchio/i di cottura avviene tramite n. \_\_\_\_\_ bombole dotate di idoneo regolatore di pressione, di capacità inferiore o uguale a 25 Kg. cadauna;
5. che gli apparecchi di cottura sono collegati al/agli impianto/i di alimentazione mediante tubo flessibile in regola con le norme vigenti in materia ed in particolare:
  - fissato al portagomma con idonee fascette stringitubo;
  - di lunghezza non maggiore di 1,5 metri o utilizzando appositi accorgimenti e accessori previsti dalle norme UNI CIG;
  - privo di intercettazione e/o giunture intermedie;
  - dotato di marcatura in conformità alle norme vigenti ed in regola con la data di scadenza stampigliata sul tubo stesso;
6. che gli apparecchi di cottura e relativo impianto di alimentazione come sopra individuati, sono dotati di almeno due estintori a polvere:
  - non inferiore a kg. 6;
  - in regola con le revisioni periodiche;
  - di capacità estinguente pari o superiore a 21A 89 BC;
7. di aver effettuato la verifica di tenuta del gas nell'impianto e negli apparecchi di cottura;
8. di aver opportunamente istruito il personale addetto all'impianto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare in caso di manipolazione sui collegamenti (sostituzione bombole, chiusura valvole, ecc.).
9. la conformità dell'impianto alle norme UNI-CIG di riferimento.

\_\_\_\_\_  
(Luogo e data) (timbro e firma del tecnico)

La presente dichiarazione ha validità di un anno