A B C D E F

7 8 9 10



N



Armatura PHILIPS - SGS305

TIPO DI LAMPADA

SAP 100W (SON - T)



Ottica: chiuso - vetro curvo
Tipologia: sodio alta pressione

Classe prima
Classe seconda

-Via Sega (A1) -Via Postumia (B2)-Via S.Antonio (B3)-Via Ca Bertoncello (B3)-Via Partesotle (C2)-Via Vittorio Emanuele (D4)-Via Tognonighi (E5)-Via Bardella (E5)-Via Colombara (E6)-Via del Lago (E6)-Via Riazzolo (C6)-Via Longa (C6)-Via Monte Palmo (C3)-Via S.Colomba (D3) -Parcheggio Via Castellana (D3)-Via Bruss (C4 - D5)-Via Nearchi (D6)-Via Siosa (C5)-Viiolo Pettenuzzo (C7 - C8) -Via Passerella (E8)-Viale del Cimitero (F10)-Laterale Via Sandra (F10)-Via Remondina (G8 - D8)-Via Pra Lion (F8)

Armatura AEC - Lunoide



TIPO DI LAMPADA

SAP 100W (SON - T)

Ottica: vetro piano
Tipologia: sodio alta pressione

Classe prima
Classe seconda

-Via Nicolina (B2)-Parcheggio Viale del Mortiti (C2)
-Via Vittorio Emanuele (D4 - E4)-Parcheggio Via Alberoni (D5)

Armatura PHILIPS - Iridium SGS 253

TIPO DI LAMPADA

SAP 150W (SON -T)



Ottica: chiuso vetro piano
Tipologia: sodio alta pressione

Classe prima
Classe seconda

-Incrocio Via Montegrappa - Via Castellana (C3)-Via Castellana (D3)
-Via Leonardo Da Vinci (D5) -Via del Confine (D5)-Via Vecchia (D6)
-Via Cadorna (C7)-Via Mira (C7)

Armatura PHILIPS - SGS305

TIPO DI LAMPADA

SAP 150W (SON-T)

Ottica: chiuso - vetro curvo
Tipologia: sodio alta pressione

Classe prima
Classe seconda

-Via S.Antonio (B3)-Incrocio Via Vittorio Emanuele - Via Pasubio (D4)
-Incrocio Via S.Andrea - Via Papa Luciani (D6)-Incrocio Via Maglio
-Via dei Boi (D7)

Armatura PHILIPS - Selenium SGP340FG

TIPO DI LAMPADA

SAP 100W (SON -T)

Ottica: chiuso vetro piano
Tipologia: sodio alta pressione

Classe prima
Classe seconda

-Via delle Streghe (C3)-Via Monte Civetta (C3)

Armatura AEC - Lunoide

TIPO DI LAMPADA

SAP 150W (SON - T)



Ottica: vetro piano
Tipologia: sodio alta pressione

Classe prima
Classe seconda

-Via Dolomiti (D4)-Via Monte Cimone (D4)

Armatura PHILIPS - Iridium SGS 253

TIPO DI LAMPADA

SAP 100W (SON -T)

Ottica: chiuso vetro piano
Tipologia: sodio alta pressione

Classe prima
Classe seconda

-Viiolo Mammolada (C3)-Via Monte Pelmo (C3)-Via S.Colomba (D3)
-Parcheggio Via Castellana (D3)-Via Maglio (E5)-Via Pra Lion (F9)

Armatura AEC - Serika

TIPO DI LAMPADA

SAP 100W (SON -T)



Ottica: chiuso - vetro curvo
Tipologia: sodio alta pressione

Classe seconda

-Via Monte Cristallo (E4)

Armatura THORN - Victor

TIPO DI LAMPADA

SAP 150W (SON - T)

Ottica: chiuso vetro piano
Tipologia: sodio alta pressione

Classe prima

-Via Cardinale Agostini (C5)-Via Rizieri Serato (D5)

Armatura PHILIPS - Selenium SGP340FG

TIPO DI LAMPADA

SAP 150W (SON -T)

Ottica: chiuso vetro piano
Tipologia: sodio alta pressione

Classe prima
Classe seconda

-Viiolo Piave (D5)

ADEGUAMENTI IMMEDIATI - PRIORITARI

ADEGUAMENTI ai sensi dell'art.12 comma 1, lett.b, L.R. 17/09 entro il 07.08.2019
Modifica o sostituzione apparecchi con potenza 150W<n<400W
non rispondenti ai requisiti e criteri art. 8 L.R. 17/09

ADEGUAMENTI ai sensi dell'art.12 comma 1, lett.c, L.R. 17/09 entro il 07.08.2024
Modifica o sostituzione apparecchi con potenza n<150W
non rispondenti ai requisiti e criteri art. 9 comma 2 e 3, L.R. 17/09
SOSTITUZIONE INTEGRALE DEL PUNTO LUCE E RIFACIMENTO LINEE ELETTRICHE

ADEGUAMENTI ai sensi dell'art.12 comma 1, lett.c, L.R. 17/09 entro il 07.08.2024
Modifica o sostituzione apparecchi con potenza n<150W
non rispondenti ai requisiti e criteri art. 9 comma 2 e 3, L.R. 17/09
SOSTITUZIONE ESCLUSIVAMENTE DELL'ARMATURA STRADALE

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI

Piano di Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso

PROGRAMMAZIONE DEGLI ADEGUAMENTI

redatto: EM	controllato: CG	verificato: TG	scala: 1:5.000	data: 31/05/2014

ADVANTECH ENGINEERING srl
Via Ugo Bassi, 38 - 40121 Bologna
Tel. 051/6569503 - Fax 051/6567925
pec www.advantechingegneria.it

IL PRESENTE ELABORATO E' DI PROPRIETA' DI ADVANTECH ENGINEERING E NE SONO VIETATI L'UTILIZZO E LA RIPRODUZIONE SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE.
LO STUDIO DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER QUALSIASI DANNO DERIVANTE DALL'INOSSERVANZA DEL PRESENTE DIVIETO E SI RISERVA IN OGNI SEDE OPPORTUNA LE AZIONI CIVILI E PENALI PREVISTE DALLA LEGGE.

Elaborato

E5.03