

Armatura PHILIPS - SGS305

TIPO DI LAMPADA
SAP 100W (SON - T)

Classe prima
Classe seconda

Ottica: chiuso - vetro curvo
Tipologia: sodio alta pressione

-Via Sega (A1) -Via Postumia (B2)-Via S.Antonio (B3)-Via Ca Bertoncello (B3)-Via Partesella (C3)-Via Vittorio Emanuele (D4)-Via Tosenisighi (E5)-Via Bambola (E5)-Via Colombara (E6)-Via del Laghi (E6)-Via Riazzola (C6)-Via Longa (C6)-Via Ca Brusà (C7) -Via Ca Bertoncello (B3)-Incrocio Via S.Luigi (D6)-Via Ca Brusà (C7) - (D5)-Via Nievrin (D5)-Via Sosa (G5)-Incrocio Petrarca (J7) - (I7) -Via Passarella (E5)-Viale del Cimitero (F 10)-Laterale Via Sandra (F10)-Via Remondina (C8) - (H5)-Via Pra Lion (F8)

Armatura AEC - Lunoide

TIPO DI LAMPADA
SAP 100W (SON - T)

Classe prima
Classe seconda

Ottica: vetro piano
Tipologia: sodio alta pressione

-Via Nicolina (B2)-Parcheggio Viale dei Martiri (C2)
-Via Vittorio Emanuele (D4 - E4)-Parcheggio Via Alberle (D5)

Armatura PHILIPS - Iridium SGS 253

TIPO DI LAMPADA
SAP 150W (SON -T)

Classe prima
Classe seconda

Ottica: chiuso vetro piano
Tipologia: sodio alta pressione

-Incrocio Via Montegrappa - Via Castellana (C3)-Via Castellana (D3)
-Via Leonardo Da Vinci (D5 - C5)-Via del Confine (G5)-Via Vecchia (D6)
-Via Cadorna (C7)-Via Mira (C7)

Armatura PHILIPS - SGS305

TIPO DI LAMPADA
SAP 150W (SON-T)

Classe prima
Classe seconda

Ottica: chiuso - vetro curvo
Tipologia: sodio alta presione

-Via S.Antonio (B3)-Incrocio Via Vittorio Emanuele - Via Pausolo (D4)
-Incrocio Via S.Andrea – Via Papa Luciani (D6)-Incrocio Via Maglio
-Via dei Ilori (D7)

Armatura PHILIPS - Selenium SGP340FG

TIPO DI LAMPADA
SAP 100W (SON -T)

Classe prima
Classe seconda

Ottica: chiuso vetro piano
Tipologia: sodio alta pressione

-Via delle Streghe (C3)-Via Monte Civetta (C3)

Armatura AEC - Lunoide

TIPO DI LAMPADA
SAP 150W (SON - T)

Classe prima
Classe seconda

Ottica: vetro piano
Tipologia: sodio alta pressione

-Via Dolomiti (D4)-Via Monte Cimone (D4)

Armatura PHILIPS - Iridium SGS 253

TIPO DI LAMPADA
SAP 100W (SON -T)

Classe prima
Classe seconda

Ottica: chiuso vetro piano
Tipologia: sodio alta pressione

-Incrocio Marmolada (C2)-Via Monte Pelmo (C2)-Via S.Colomba (D3)
-Parcheggio Via Castellana (D3)-Via Maglio (E5)-Via Pra Lion (F9)

Armatura AEC - Serika

TIPO DI LAMPADA
SAP 100W (SON -T)

Classe seconda

Ottica: chiuso - vetro curvo
Tipologia: sodio alta pressione

-Via Monte Cristallo (E4)

Armatura THORN - Victor

TIPO DI LAMPADA
SAP 150W (SON - T)

Classe prima

Ottica: chiuso vetro piano
Tipologia: sodio alta pressione

-Via Cardinale Agostini (C5)-Via Rizieri Serato (C5)

Armatura PHILIPS - Selenium SGP340FG

TIPO DI LAMPADA
SAP 150W (SON -T)

Classe prima
Classe seconda

Ottica: chiuso vetro piano
Tipologia: sodio alta pressione

-Vicolo Piave (D5)

ADEGUAMENTI IMMEDIATI - PRIORITARI

ADEGUAMENTI ai sensi dell'art.12 comma 1, lett.b, L.R. 17/09 entro il 07.08.2019
Modifica o sostituzione apparecchi con potenza 150W<x<400W
non rispondenti ai requisiti e criteri art. 9 L.R. 17/09

ADEGUAMENTI ai sensi dell'art.12 comma 1, lett.c, L.R. 17/09 entro il 07.08.2024
Modifica o sostituzione apparecchi con potenza x<150W
non rispondenti ai requisiti e criteri art. 9 commi 2 e 3, L.R. 17/09
SOSTITUZIONE INTEGRALE DEL PUNTO LUCE E RIFACIMENTO LINEE ELETTRICHE

ADEGUAMENTI ai sensi dell'art.12 comma 1, lett.c, L.R. 17/09 entro il 07.08.2024
Modifica o sostituzione apparecchi con potenza x<150W
non rispondenti ai requisiti e criteri art. 9 commi 2 e 3, L.R. 17/09
SOSTITUZIONE ESCLUSIVAMENTE DELL'ARMATURA STRADALE

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI

Piano di Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso

PROGRAMMAZIONE DEGLI ADEGUAMENTI

redatto: EM	controllato: CG	verificato: TG	scala: 1:5.000	data: 31/05/2014

ADVANTECH ENGINEERING
Via Cadorna, 7 - 31029 Vittorio Veneto (TV)
tel. 0438.912.808 - fax 0438.912.808
info@advantechengineering.it
sito www.advantechengineering.it

IL PRESENTE ELABORATO E' DI PROPRIETA' DI ADVANTECH ENGINEERING E NE SONO VIETATI L'UTILIZZO E LA RIPRODUZIONE SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE.
LO STUDIO DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER QUALSIASI DANNO DERIVANTE DALL'INNOSSERVANZA DEL PRODOTTO ED MODIFICHE APPORTATE ALLO STESSO SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE.

Elaborato
E5.02