

	<b>Documento di valutazione dei rischi</b> ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08	<b>Sezione 02.18</b> Revisione 02 del 16/07/2008 Pagina 1 di 11
Scheda di reparto	TRIBUNALE – SEZIONE DISTACCATA DI ADRIA	

## SOMMARIO

<b>DESCRIZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>RISCHI PER LA SICUREZZA.....</b>	<b>2</b>
01 VIE DI CIRCOLAZIONE, STATO DEI PAVIMENTI E DEI PASSAGGI .....	2
02 PRESENZA DI SCALE ED OPERE PROVVISORIALI .....	3
03 RISCHI TRASMISSIBILI DERIVANTI DALL'USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO .....	4
04 LUOGHI DI DEPOSITO .....	4
05 RISCHI ELETTRICI.....	5
06 APPARECCHI A PRESSIONE E RETI DI DISTRIBUZIONE .....	6
07 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO.....	6
08 CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO .....	7
09 RISCHIO D'INCENDIO E/O D'ESPLOSIONE .....	8
10 RISCHI GENERICI PER LA SICUREZZA .....	8
<b>RISCHI PER LA SALUTE .....</b>	<b>9</b>
11 ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI.....	9
12 ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI .....	9
13 ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI .....	9
14 ESPOSIZIONE AL RUMORE .....	9
15 ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI.....	9
16 ESPOSIZIONE A RADIAZIONI.....	9
17 MICROCLIMA .....	10
18 ILLUMINAZIONE NATURALE ED ARTIFICIALE .....	10
19 RISCHI GENERICI PER LA SALUTE .....	10
<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE .....</b>	<b>10</b>
<b>DISPOSIZIONI E PROCEDIMENTI DI LAVORO .....</b>	<b>10</b>
<b>LOCALI TECNOLOGICI .....</b>	<b>11</b>
<b>EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO .....</b>	<b>11</b>

	<b>Documento di valutazione dei rischi</b> ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08	<b>Sezione 02.18</b> Revisione 02 del 16/07/2008 Pagina 2 di 11
Scheda di reparto	TRIBUNALE – SEZIONE DISTACCATA DI ADRIA	

## DESCRIZIONE

Il Tribunale di Adria oggetto della presente valutazione, è sito in Corso Mazzini 84 nel Comune di Adria. L'edificio è costituito da cinque piani fuori terra (piano terra, piano primo, piano secondo, piano terzo e piano quarto). I locali utilizzati per attività lavorativa del tribunale risultano essere quelli indicati nelle planimetrie riportate nelle pagine seguenti ad eccezione dei locali del piano quarto e di due locali ubicati al piano primo utilizzati dai lavoratori del Giudice di Pace di Adria.

## RISCHI PER LA SICUREZZA

### 01 VIE DI CIRCOLAZIONE, STATO DEI PAVIMENTI E DEI PASSAGGI

La circolazione delle persone avviene generalmente in condizioni di sicurezza; all'interno dei vari locali e lungo i percorsi esistenti, infatti, non è previsto il transito dei mezzi e le dimensioni delle vie di circolazione sono tali da non costituire pericolo, prive di ostacoli a terra e adeguatamente illuminate in carenza di luce naturale. La pavimentazione si presenta ovunque regolare e non si individuano altre criticità.

- Per le necessarie operazioni di pulizia della pavimentazione, è possibile che occasionalmente si concretizzi il rischio di scivolamento e conseguenti cadute.

<i>Probabilità</i>	<i>Danno</i>	<i>Rischio (P x D)</i>
1	2	2

Misure di prevenzione e protezione	Sorveglianza e misurazioni
⇒ Normalmente è prevista la pulizia della pavimentazione dei locali al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora tale condizione non sia rispettata per esigenze particolari, sarà necessario segnalare il pericolo di scivolamento.	▪ Il preposto controlla l'idoneità delle vie di circolazione.

- È possibile la presenza di materiale a terra (fascicoli, faldoni di carta, etc); la loro presenza può costituire un rischio per le persone che accedono al reparto, relativamente alla possibilità di inciampo, ma anche alla possibilità di contusioni specie agli arti inferiori in caso di urti accidentali.

<i>Probabilità</i>	<i>Danno</i>	<i>Rischio (P x D)</i>
2	2	4

	<b>Documento di valutazione dei rischi</b> ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08	<b>Sezione 02.18</b> Revisione 02 del 16/07/2008 Pagina 3 di 11
Scheda di reparto	TRIBUNALE – SEZIONE DISTACCATA DI ADRIA	

Misure di prevenzione e protezione	Sorveglianza e misurazioni
⇒ È prevista l'immediata rimozione da terra di qualsiasi tipo di materiale che possa costituire possibilità d'inciampo per le persone presenti all'interno del reparto.	▪ Il preposto controlla l'idoneità delle vie di circolazione rimuovendo eventuali materiali depositati a terra.

## 02 PRESENZA DI SCALE ED OPERE PROVVISORIALI

### LOCALI UFFICI

Per accedere ai vari locali, vengono percorse scale fisse a gradini, con la possibilità che si concretizzi il rischio di caduta a terra dell'utente.

- Cadute accidentali:

Probabilità	Danno	Rischio (P x D)
1	3	6

Misure di prevenzione e protezione	Sorveglianza e misurazioni
⇒ Per ridurre le possibilità di cadute sarà necessaria da parte delle persone una condotta prudente durante la percorrenza delle scale a gradini, evitando di correre ed utilizzando il corrimano.	▪ /

### LOCALE MACCHINE ASCENSORE

Per l'accesso al locale macchine ascensore presente al quarto piano, è presente una scala fissa metallica dotata di corrimano. Durante la percorrenza dei gradini vi è la possibilità che si concretizzi il rischio di inciampo e caduta.

Probabilità	Danno	Rischio (P x D)
1	2	2

	<b>Documento di valutazione dei rischi</b> ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08	<b>Sezione 02.18</b> Revisione 02 del 16/07/2008 Pagina 4 di 11
Scheda di reparto	TRIBUNALE – SEZIONE DISTACCATA DI ADRIA	

Misure di prevenzione e protezione	Sorveglianza e misurazioni
⇒ evitare di correre lungo i gradini o di attuare altri comportamenti pericolosi; ⇒ salire e scendere dal lato prospiciente il corrimano; ⇒ vanno tenuti sgombri da qualsiasi materiale i posti di accesso alla scala in alto e in basso.	▪ /

**03 RISCHI TRASMISSIBILI DERIVANTI DALL'USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO**

Di seguito vengono riportati i rischi trasmissibili delle attrezzature presenti in reparto:

Rischi trasmissibili	$R$ (PxD)	Misure di prevenzione e protezione	Sorveglianza e misurazioni
○ Elettrocuzione per contatto indiretto	3 (1x3)	⇒ Collegamento a terra della carcassa; ⇒ Verifica periodica dell'impianto di terra (DPR 462).	▪ Il preposto incaricato si assicura che venga effettuata la verifica prevista dal DPR 462. ▪ verifica periodica della funzionalità dei dispositivi di protezione (differenziali) e compilazione di apposito verbale.
<i>D.P.I.</i>			

**04 LUOGHI DI DEPOSITO**

All'interno del reparto sono presenti scaffalature ed armadi adibite all'immagazzinamento dei materiali che determinano rischi specifici per le persone che si trovano a transitare o sostare nei pressi, come riportato in tabella seguente.

	<b>Documento di valutazione dei rischi</b> ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08	<b>Sezione 02.18</b> Revisione 02 del 16/07/2008 Pagina 5 di 11
Scheda di reparto	TRIBUNALE – SEZIONE DISTACCATA DI ADRIA	

### Stoccaggio e prelievo dei materiali:

<i>Rischi inerenti l'operatività</i>	$R$ ( $P \times D$ )	<i>Misure di prevenzione e protezione</i>	<i>Sorveglianza e misurazioni</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rischio di accidentale ed improvvisa caduta a terra dei materiali, durante l'accatastamento od il prelievo, ad esempio per un'errata manovra dell'operatore</li> </ul>	6 (2x3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ E' vietato l'avvicinamento ad aree dove è in corso la movimentazione dei materiali da parte del personale non addetto;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il preposto sorveglia che le operazioni avvengano in sicurezza.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rischio di caduta improvvisa dei materiali accatastati, ad esempio per cedimenti strutturali dei sistemi di trattenuta del materiale cartaceo, in caso di sovraccarico.</li> </ul>	4 (1x4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ il divieto di accatastamento oltre i limiti di impilabilità previsti.</li> </ul>	

## 05 RISCHI ELETTRICI

- Anche se all'interno del reparto non si ravvisano particolari problemi connessi a questo fattore di rischio, non può essere del tutto esclusa la possibilità di contatti indiretti fra parti del corpo umano e parti divenute in tensione a seguito di malfunzionamenti o guasti d'isolamento non tempestivamente individuati.

<i>Probabilità</i>	<i>Danno</i>	<i>Rischio (P x D)</i>
1	3	3

	<b>Documento di valutazione dei rischi</b> ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08	<b>Sezione 02.18</b> Revisione 02 del 16/07/2008 Pagina 6 di 11
Scheda di reparto	TRIBUNALE – SEZIONE DISTACCATA DI ADRIA	

Misure di prevenzione e protezione	Sorveglianza e misurazioni
⇒ Collegamento a terra della carcassa; ⇒ Verifica periodica dell'impianto di terra (DPR 462); ⇒ E' vietato effettuare qualsiasi intervento su parti in tensione e modificare prolunghe, prese e/o spine da parte di personale non autorizzato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il preposto individuato si assicura che venga effettuata la verifica prevista dal DPR 462;</li> <li>▪ verifica semestrale della funzionalità dei dispositivi di protezione (differenziali) e compilazione di apposito verbale.</li> </ul>

<b>06 APPARECCHI A PRESSIONE E RETI DI DISTRIBUZIONE</b>
--

Presso il reparto è presente una rete di distribuzione del metano per l'alimentazione della centrale termica e delle caldaie murali. La valutazione dei rischi di esplosione ed incendio verrà effettuata nel paragrafo 09.

<b>07 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO</b>
--------------------------------------

Per l'accesso ai vari piani dell'edificio è presente un ascensore. I lavoratori sono edotti sul corretto utilizzo dell'ascensore, nella fattispecie:

- non salire più persone di quelle previste dalla targhetta di utilizzo;
- quando le porte sono in movimento di chiusura, non si deve contrastare il loro movimento inserendo le mani per impedirne la chiusura;
- negli ascensori occorre astenersi dal fumare;
- occorre avvisare se il piano ascensore non è a livello col piano esterno;
- chiamare la manutenzione quando si avvertono rumori inconsueti;
- in caso di incendio non si devono utilizzare gli ascensori, se occupati, si devono abbandonare al più presto;
- se nell'edificio non vi sono persone è opportuno non prendere l'ascensore oppure prenderlo a turno lasciando una persona al piano;
- in caso di arresto dell'ascensore mantenere la calma ed utilizzare i pulsanti di allarme od il citofono;
- non premere continuamente il pulsante di chiamata ascensore; se è tutto in regola l'impianto provvede da solo e nel caso di manovra a prenotazione si evita che l'ascensore raggiunga i piani molte volte con conseguente accentuazione dell'usura;
- controllare attentamente che le porte di piano siano debitamente chiuse;
- non urtare con carichi le porte di piano e di cabina ed in special modo le serrature; le deformazioni possono ingenerare malfunzionamenti e pericoli.

	<b>Documento di valutazione dei rischi</b> ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08	<b>Sezione 02.18</b> Revisione 02 del 16/07/2008 Pagina 7 di 11
Scheda di reparto	TRIBUNALE – SEZIONE DISTACCATA DI ADRIA	

- Il rischio residuo per le persone può concretizzarsi in situazioni di panico, dovute ad arresti improvvisi dell'apparecchio durante la corsa (mancanza di energia elettrica).

Probabilità	Danno	Rischio (P x D)
1	2	2

Misure di prevenzione e protezione	Sorveglianza e misurazioni
⇒ Divieto di utilizzare l'ascensore salvo nei casi di necessità, dovuta ad esempio a casi di disabilità o di trasporto di materiali. In tali casi è comunque prevista la presenza di personale edotto sul corretto utilizzo, all'interno dell'ascensore.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il preposto individuato si assicura che venga effettuata la verifica periodica agli apparecchi di sollevamento, prevista dal D.P.R. 162/99 e che siano rispettate le misure di prevenzione e protezione individuate per il rischio succitato.</li> </ul>

## 08 CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

### AREA ESTERNA

- Nel retro dell'edificio, in prossimità dell'accesso carraio, possono circolare i mezzi del personale dipendente dell'ente in quanto l'area risulta essere adibita a parcheggio. Di conseguenza è individuabile un rischio di incidente/investimento per errato comportamento degli autisti.

Probabilità	Danno	Rischio (P x D)
1	3	3

Misure di prevenzione e protezione	Sorveglianza e misurazioni
⇒ per gli operatori sarà necessario prestare la dovuta cautela durante la percorrenza delle vie di circolazione. In particolare si dovrà evitare di attraversare i percorsi al sopraggiungere dei veicoli e di avvicinarsi ad essi durante le manovre (es. retromarcia).  ⇒ Il SPP prevede inoltre per gli operatori/visitatori esterni all'azienda, il <b>divieto assoluto</b> di circolare liberamente, se non specificatamente autorizzati.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il preposto deve vigilare affinché nessuno si avvicini ai mezzi durante la movimentazione.</li> </ul>

	<b>Documento di valutazione dei rischi</b> ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08	<b>Sezione 02.18</b> Revisione 02 del 16/07/2008 Pagina 8 di 11
<b>Scheda di reparto</b>	<b>TRIBUNALE – SEZIONE DISTACCATA DI ADRIA</b>	

**09 RISCHIO D'INCENDIO E/O D'ESPLOSIONE**

I materiali combustibili/prodotti infiammabili sono quelli di seguito specificati:

- ▶ Gas metano
- ▶ Materiale cartaceo
- ▶ Arredi

Il rischio d'incendio è anche legato alla presenza di quadri elettrici ed attrezzature elettriche nei vari locali.

Misure di prevenzione e protezione	Sorveglianza e misurazioni
⇒ È previsto l'assoluto divieto di fumare, usare fiamme libere e/o introdurre fonti di calore o d'accensione in genere all'interno dei locali; ⇒ Mantenere l'ordine e la pulizia anche per garantire idonee vie di circolazione. ⇒ Dovrà essere evitato l'accumulo di documenti cartacei in prossimità delle apparecchiature elettriche. ⇒ Eventuali documenti e materiali non necessari dovranno essere eliminati. ⇒ Le apparecchiature elettriche con circuiti elettrici in temperatura dovranno essere spente a fine turno, a meno che la loro accensione sia necessaria per l'attività. Quelle che devono restare accese per esigenze di lavoro, dovranno essere tenute lontano da materiali combustibili e/o sostanze infiammabili.	▪ /

Per ulteriori informazioni si rimanda alle valutazioni specifiche.

**10 RISCHI GENERICI PER LA SICUREZZA**

Non sono individuabili altre tipologie di rischio.

	<b>Documento di valutazione dei rischi</b> ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08	<b>Sezione 02.18</b> Revisione 02 del 16/07/2008 Pagina 9 di 11
Scheda di reparto	TRIBUNALE – SEZIONE DISTACCATA DI ADRIA	

## RISCHI PER LA SALUTE

### 11 ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI

Le attività svolte all'interno del reparto, non prevedono l'impiego di prodotti chimici. In condizioni normali, quindi, i rischi per le persone da esposizione ad agenti pericolosi per la salute sono da ritenersi sostanzialmente non significativi (livello di rischio IRRILEVANTE).

### 12 ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI

Non si ritiene significativo il rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni per il lavoratore.

### 13 ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Non si ritiene significativo il rischio di esposizione ad agenti biologici.

### 14 ESPOSIZIONE AL RUMORE

Non si ritiene significativo il rischio di esposizione al rumore.

### 15 ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI

Non sono individuabili particolari problemi rispetto a questa tipologia di rischio.

### 16 ESPOSIZIONE A RADIAZIONI

Non sono individuabili particolari problemi rispetto a questa tipologia di rischio.

	<b>Documento di valutazione dei rischi</b> ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08	<b>Sezione 02.18</b> Revisione 02 del 16/07/2008 Pagina 10 di 11
Scheda di reparto	TRIBUNALE – SEZIONE DISTACCATA DI ADRIA	

**17 MICROCLIMA**

Non vengono rilevati particolari problemi relativi a questo fattore di rischio, in quanto i locali risultano convenientemente riscaldati durante l'inverno e condizionati in estate.

**18 ILLUMINAZIONE NATURALE ED ARTIFICIALE**

Non sono individuabili problemi.

**19 RISCHI GENERICI PER LA SALUTE**

Non sono individuabili ulteriori altri rischi per la salute.

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

Dalla valutazione dei rischi TRASMISSIBILI dall'ambiente di lavoro, non risulta necessario l'impiego di DPI. Quest'ultimi dipenderanno infatti dall'attività lavorativa svolta e quindi dai rischi PROPRIETARI.

**DISPOSIZIONI E PROCEDIMENTI DI LAVORO**

Coordinamento e cooperazione con le ditte in appalto
<p>All'interno del reparto possono trovarsi ad operare ditte esterne od artigiani per lavori di manutenzione, installazione, ecc.. Tale condizione espone sia i lavoratori della ditta che il personale delle ditte esterne a rischi particolari propri delle singole attività lavorative, che saranno adeguatamente valutati ed eliminati o ridotti.</p>
<p>Il S.P.P. aziendale prevede l'attuazione degli obblighi di legge applicabili (articolo 26 del D.Lgs. 81/08).</p>

	<b>Documento di valutazione dei rischi</b> ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08	<b>Sezione 02.18</b> Revisione 02 del 16/07/2008 Pagina 11 di 11
Scheda di reparto	TRIBUNALE – SEZIONE DISTACCATA DI ADRIA	

## LOCALI TECNOLOGICI

All'interno del reparto sono presenti locali tecnologici quali: locale quadri elettrici, centrale termica e caldaie murali.

- CENTRALE TERMICA da 238,3kW, alimentata a metano.

La pavimentazione si presenta in buono stato si rilevano i seguenti rischi per la sicurezza:

- Urti e inciampi accidentali contro materiali o tubazioni posizionati lungo le vie di circolazione normalmente utilizzate del personale addetto alla manutenzione, con conseguenza di piccole contusioni e/o ferite lacere, specie agli arti inferiori.

Probabilità	Danno	Rischio (P x D)
2	2	4

Misure di prevenzione e protezione	Sorveglianza e misurazioni
⇒ Divieto di deposito di materiali entro le vie di circolazione ⇒ Prestare attenzione durante i movimenti vista la presenza di tubazioni fisse i quanto parti integranti della centrale termica	▪ /.

- IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

Non si rilevano rischi particolari per la sicurezza.

## EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO

Nei casi di pericolo o necessità (es. incendio, terremoto, ecc.) ogni persona presente nell'ambiente di lavoro dovrà abbandonare nel più breve tempo possibile i locali e raggiungere il luogo sicuro indicato nelle planimetrie di evacuazione (piazzale esterno fronte bar).



Nei casi in cui si verifichi un principio di incendio, sarà necessario avvisare immediatamente il personale, che avvertirà i componenti della squadra antincendio.

Nei casi in cui si verifichi un infortunio, un malessere ecc., sarà invece necessario avvisare immediatamente gli addetti al primo soccorso che provvederanno, se valutato necessario, a richiedere l'intervento dei soccorsi esterni

